

Anerkennung



von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung

K + G Tectronic GmbH
In der Krause 48
DE-52249 Eschweiler

Anerkennungs-Nr. /	Anzahl der Seiten /	gültig vom (TT.MM.JJJJ)	gültig bis (TT.MM.JJJJ)
G 521001	4	22.01.2025	21.01.2029

Gegenstand der Anerkennung

Elektrische Handansteuereinrichtung
RT4-xx

Verwendung

in Entrauchungsanlagen in Treppenträumen
in Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2344:2022-10
VdS 2592:2022-07
ISO 21927-9:2012-03

Köln, den 22.01.2025

Dr. Reiner Mann
Geschäftsführer

i. V. Hesels
Leiter der Zertifizierungsstelle

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherheitstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkKS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherheitstechnik





Anlage 1

Seite 1

zur Anerkennungsnummer G 521001 vom 22.01.2025

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

Bezeichnung des Gegenstandes	Typ	Kenn-Nr. des Inhabers	Anerkennungsnr
Elektrische Handansteuer- einrichtung	RT 4-xx		

zur Anerkennungsnummer G 521001 vom 22.01.2025

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
Prüfberichte	241828-AU01+RWA01-PB01 221973-AU01+RWA01-PB01 181525-AU01+RWA01-PB01 181525-AU01+UCE01 181525-AU01+UCE01	13.01.2025 10.10.2023 28.01.2021 04.11.2020 02.11.2020	
Dokumentenliste	RT4a-VdS-3.xlsx	09.10.2024	n.a.



Anlage 3

Seite 1

zur Anerkennungsnummer G 521001 vom 22.01.2025

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

Die Handansteuereinrichtung ist einsetzbar im Temperaturbereich von -10 °C bis +55 °C.

Die Handansteuereinrichtung Typ RT4-xx ist lieferbar in den nachfolgend aufgeführten Ausführungsvarianten:

RT4-xx:

OR	Farbe Orange
BS	Anzeige Betrieb, Störung
AA	Akustische Anzeige
LT	Lüftung
A	Anzeige Offen