

Anerkennung



von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung

GRASL Pneumatic-Mechanik Ges. m.b.H.
Europastraße 1
AT-3454 Reidling

Anerkennungs-Nr. /	Anzahl der Seiten /	gültig vom (TT.MM.JJJJ)	gültig bis (TT.MM.JJJJ)
G 507003	4	03.06.2020	02.06.2024

Gegenstand der Anerkennung

Handansteuereinrichtung
Typenreihe "AK wx.y -"

Verwendung

in Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2344:2014-07
VdS 2584:2012-05
ISO 21927-9:2012-03

Köln, den 03.06.2020

Dr. Reiner Mann
Geschäftsführer

i. V. Hesels
Leiter der Zertifizierungsstelle

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik





Anlage 1

Seite 1

zur Anerkennungsnummer G 507003 vom 03.06.2020

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

Bezeichnung des Gegenstandes	Typ	Kenn-Nr. des Inhabers	Anerkennungsnr
Handansteuereinrichtungen in verschiedenen Ausführungsvarianten mit einer maximalen Füllmenge von 500 g CO ₂ je Druckgasflasche	AK wx.y - ...		

zur Anerkennungsnummer G 507003 vom 03.06.2020

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
Prüfbericht VdS	RWA07006	07.05.2007	
Prüfbericht VdS	RWA13010	11.09.2013	21
Liste der technischen Dokumente „AK wx.y - ...“	06.049.C	22.05.2020	4
Liste der technischen Dokumente „RTC“	04.050.B	07.09.2018	4



zur Anerkennungsnummer G 507003 vom 03.06.2020

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

Die Handansteuereinrichtungen sind in einem Temperaturbereich von -5 °C bis +55 °C einsetzbar. Sie sind nicht für den Einsatz in salzhaltiger Atmosphäre vorgesehen, die Prüfungen gemäß VdS 2584: 2012-05(02) Abschnitt 5.13.4 wurden nicht durchgeführt.

Es dürfen ausschließlich Auslöseventile vom Typ 'RTC / RTCE' mit der VdS Anerkennungsnummer G507004 eingesetzt werden.

Der maximale Betriebsdruck darf 80 bar nicht überschreiten.