





zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 511004 vom/ dated 19.07.2019

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.  
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Branderkennungs- und Ansteyereinrichtungen in verschiedenen Ausführungsvarianten gemäß Dokumentenliste (siehe Anlage 2).	TA 3 / TAP 2		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 511004 vom/ dated 19.07.2019

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.  
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Prüfbericht VdS	RWA 11010	20.07.2011	14
Liste der technischen Unterlagen	04.002.2	13.05.2019	4



Anlage / Enclosure 3

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 511004 vom/ dated 19.07.2019

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Die Branderkennungs- und Ansteuereinrichtungen sind einsetzbar in einem Temperaturbereich von -25°C bis +110 °C.

Der maximale Gehäuseinnendruck darf 80 bar nicht überschreiten.

Die in den Datenblättern angegebenen Einbaulagen, Montagehinweise sowie Hinweise zur Inbetriebnahme sind unbedingt einzuhalten.

Es dürfen nur die in der zur Anerkennung gehörigen Dokumentation angegebenen Druckgasflaschen sowie Branderkennungselemente (Glasfässchen) eingesetzt werden.