

Anerkennung



von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung

GRASL Pneumatic-Mechanik Ges. m.b.H.
Europastraße 1
AT-3454 Reidling

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Anerkennungs-Nr. /	Anzahl der Seiten /	gültig vom (TT.MM.JJJJ)	gültig bis (TT.MM.JJJJ)
G 590014	4	01.03.2020	29.02.2024

Gegenstand der Anerkennung

Pneumatische und mechanische Ansteuereinrichtung
"WE, WZ, WAZ"

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

Verwendung

in Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2344:2014-07
VdS 2584:2012-05

Köln, den 07.02.2020

Dr. Reiner Mann
Geschäftsführer

i. V. Hesels
Leiter der Zertifizierungsstelle





Anlage 1

Seite 1

zur Anerkennungsnummer G 590014 vom 07.02.2020

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

Bezeichnung des Gegenstandes	Typ	Kenn-Nr. des Inhabers	Anerkennungsnr
Nichtelektrische Ansteuer-Einrichtungen (Vorrangventile) in verschiedenen Ausführungsvarianten	WE / WZ-SA (Einrohr) WZ / WZ-SA (Zweirohr) WVAZ (Auf-Zu)		

zur Anerkennungsnummer G 590014 vom 07.02.2020

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
Prüfbericht VdS	RWA 12005	09.02.2012	18
Liste der technischen Unterlagen	04.018.F	13.01.2016	1



Anlage

Seite 1

zur Anerkennungsnummer G 590014 vom 07.02.2020

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

Die Vorrangventile sind einsetzbar in einem Temperaturbereich von -25 °C bis $+110\text{ °C}$.

Der maximale Betriebsdruck von 60 bar bzw. 16 bar (Anschlüsse VA, VZ) darf nicht überschritten werden.

Der Mindestansteuerdruck darf 4 bar nicht unterschreiten.