

# Anerkennung Approval



## von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

K + G Tectronic GmbH  
In der Krause 48  
DE-52249 Eschweiler

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) / valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) / valid until (dd.mm.yyyy)
G 513007	7	14.12.2024	13.12.2028

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Elektrische Steuereinrichtung /  
Control Panel  
RWZ 1-4b, RWZ 4-xd, AEZ X-4a, IS 3-4b

Verwendung / Use

in Entrauchungsanlagen in Treppenträumen  
in Anlagen zur Aufzugsschachtrauchung /  
in exhaust ventilation systems in stairways  
in lift smoke control systems

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2344:2022-10  
VdS 2581:2021-10  
VdS 2593:2002-09  
EN 12101-10:2005 + AC:2007  
ISO 21927-9:2012-03

Köln, den 14.12.2024

Dr. Reiner Mann

Geschäftsführer /  
Managing Director

i. V. Hesels

Leiter der Zertifizierungsstelle /  
Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherheitstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherheitstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 513007 vom/ dated 14.12.2024

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.  
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr. Approval No.
Elektrische Steuereinrichtung mit Energieversorgung / Electrical control panel with power supply	RWZ 4-4d, RWZ 4-8d		
Elektrische Steuereinrichtung mit Energieversorgung / Electrical control panel with power supply	RWZ 1-4b		
Elektrische Steuereinrichtung mit Energieversorgung / Electrical control panel with power supply	AEZ 1-4a, AEZ 2-4a, AEZ 3-4a		
Elektrische Steuereinrichtung mit Energieversorgung / Electrical control panel with power supply	IS 3-4b		



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 513007 vom/ dated 14.12.2024

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Hauptplatine: RWZXaD41  
Relaisplatine: PKM1a

Die elektrischen Steuereinrichtungen Typ RWZ 4- xd und AEZ X- 4a entsprechen Schutzartklasse IP 40 gemäß EN 60529 und sind einsetzbar in der VdS Umweltklasse III im Temperaturbereich von -5 °C bis +40 °C.

Die elektrischen Steuereinrichtungen Typ RWZ 1-4b und IS 3-4b entsprechen Schutzartklasse IP 30 gemäß EN 60529 und sind einsetzbar in der VdS Umweltklasse III im Temperaturbereich von -5 °C bis +40 °C.

Nach ISO 21927-9 entsprechen die elektrischen Steuereinrichtungen Typ RWZ 4- xd, AEZ X- 4a, RWZ 1-4b und IS 3-4b Umweltklasse 1 Typ D und sind einsetzbar im Temperaturbereich von -5 °C bis +40 °C.

Die Energieversorgungen erfüllen die Anforderungen der Normen EN 12101-10:2005+AC:2007, Absätze 4.1, 4.2, 5.2.1, 6.1, 6.2, 6.4, 7, 9, 10.1 sowie 12 und sind entsprechend dieser Normen zu klassifizieren als Typ A der Umweltklasse 1.

Der Ausgang zu dem elektromechanischen Antrieb ist für eine maximale Belastung unter Berücksichtigung einer Einschaltdauer von 30 %, bezogen auf 10 min über eine Zeit von 4 Stunden, ausgelegt.

Die elektrische Steuereinrichtung Typ IS 3-4b ist nicht für die tägliche Lüftungsfunktion geeignet.

Die elektrischen Steuereinrichtungen Typ AEZ X - 4a sind für den Einsatz in Anlagen zur Aufzugsschachtrauchung konzipiert und erfüllen die im Folgenden aufgeführten Hinweise des Merkblatts VdS 2895: 2022-09 (02), Abs. 7:

Bei Störungen, wie beispielsweise Netzausfall, wird der Öffnungsmechanismus der Verschlussklappe frühestens nach 30 Sekunden und spätestens 1 Minute automatisch geöffnet.

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 513007 vom/ dated 14.12.2024

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
 Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Nach Beseitigung einer Störung wird die geöffnete Verschlussklappe automatisch geschlossen.

Leistungsparameter der Energieversorgungen der jeweiligen Steuereinrichtungen:

Typ	Ausgangsstrom I <sub>max b</sub> (A)	Batteriekapazität	Gehäusegröße (BxHxT) mm
RWZ 4-4d	4	2 x 7 Ah	400x400x125
RWZ 4-8d	8	2 x 7 Ah	400x400x125
RWZ 1-4b	4	2 x 2 Ah	330x330x110
AEZ 1- 4a	4	2 x 7 Ah	400x400x125
AEZ 2- 4a	4	2 x 12 Ah	400x400x125
AEZ 3- 4a	4	2 x 12 Ah	500x500x210
IS 3 – 4b	4	2 x 2 Ah	330x330x110

Die als sekundäre Energiequelle vorgesehenen wartungsfreien Akkumulatoren sind nach den VdS Richtlinien 2102 „Wartungsfreie Blei-Batterien“ geprüft und anerkannt und dürfen nicht in ein gasdichtes Gehäuse eingebaut werden.

Einschränkung der Steuereinrichtungen bei ISO 21927-9:

Die Steuereinrichtungen erfüllen nicht vollumfänglich den Punkt 5.1.5.1.3 der ISO21927-9 bezüglich Leitungsüberwachung Windgeber, und sind daher nicht geeignet für Fassadenentrauchung oder in Konstellationen in denen der Windgeber im Brandfall verwendet wird.

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 513007 vom/ dated 14.12.2024

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Main board: RWZXaD41  
Relay board: PKM1a

Electrical control panels type RWZ 4- xd and AEZ X- 4a corresponds to protection class IP 40 according to EN 60529 and can be used in VdS environmental class III in the temperature range from -5 °C to +40 °C.

Electrical control panels type RWZ 1- 4b and IS 3 -4b corresponds to protection class IP 30 according to EN 60529 and can be used in VdS environmental class III in the temperature range from -5 °C to +40 °C.

According to ISO 21927-9, the electrical control panels types RWZ 4- xd, AEZ X- 4a, RWZ 1-4b and IS 3-4b corresponds to environmental class 1 type D and can be used in the temperature range from -5 °C to +40 °C.

The power supplies meet the requirements of standard EN 12101-10:2005 + AC: 2007, clauses 4.1, 4.2, 5.2.1, 6.1, 6.2, 6.4, 7, 9, 10.1 as well as 12 and shall be classified according this standard as type A and environmental class 1.

The output to the electromechanical actuator is designed for a maximum load taking a duty cycle of 30% relative to 10 min over a period of 4 hours into account.

The electrical control panel type IS 3-4b is not suitable for daily ventilation.

The electrical control panels type AEZ X- 4a are designed for use in lift smoke control systems and comply with the instructions listed in leaflet VdS 2895: 2022-09 (02), para 7:

In case of a fault such as power failure, the opening mechanism of the shutter is opened automatically at the earliest after 30 seconds and at the latest after 1 minute.

A shutter in its open position is automatically closed after elimination of the fault.

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 513007 vom/ dated 14.12.2024

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Performance limitations of power supplies used in control panels type:

Type	output current I <sub>max b</sub> (A)	Battery capacity	Enclosure (w x h x d) mm
RWZ 4-4d	4	2 x 7 Ah	400x400x125
RWZ 4-8d	8	2 x 7 Ah	400x400x125
RWZ 1-4b	4	2 x 2 Ah	330x330x110
AEZ 1- 4a	4	2 x 7 Ah	400x400x125
AEZ 2- 4a	4	2 x 12 Ah	400x400x125
AEZ 3- 4a	4	2 x 12 Ah	500x500x210
IS 3 – 4b	4	2 x 2 Ah	330x330x110

The maintenance-free accumulators, which are intended as a secondary power source, are tested and approved in accordance with VdS Guidelines 2102 "maintenance-free lead batteries" and shall not be installed in gas-tight housings.

Restriction of the control panel in ISO 21927-9:

The control panels does not fully comply with point 5.1.5.1.3 of ISO21927-9 regarding line monitoring wind sensor, and is therefore not suitable for facade smoke exhaust or in constellations where the wind sensor is used in case of fire.