

Anerkennung



von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung

K + G Tectronic GmbH
In der Krause 48
DE-52249 Eschweiler

Anerkennungs-Nr. /	Anzahl der Seiten /	gültig vom (TT.MM.JJJJ)	gültig bis (TT.MM.JJJJ)
G 501005	4	16.07.2023	30.06.2026

Gegenstand der Anerkennung

Elektrische Handansteuereinrichtung
RT 2- *

Verwendung

in Entrauchungsanlagen in Treppenträumen
in Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2344:2014-07
VdS 2592:2002-09

Köln, den 16.06.2023

Dr. Reiner Mann
Geschäftsführer

i. V. Hesels
Leiter der Zertifizierungsstelle

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik



zur Anerkennungsnummer G 501005 vom 16.06.2023

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

Bezeichnung des Gegenstandes	Typ	Kenn-Nr. des Inhabers	Anerkennungsnr
Elektrische Handansteuer- einrichtung (Hauptbedienstelle) Elektrische Handansteuer- einrichtung (Nebenbedienstelle)	RT 2-K(A)-OR-BS-b RT 2-K(A)-OR-b1		

zur Anerkennungsnummer G 501005 vom 16.06.2023

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
VdS Prüfberichte:			
	RWA01008	08.07.2001	23
	RWA03007	06.06.2003	14
Stückliste	RT_2bQ51 Rev. 5/11	06.06.2011	1
Stromlaufplan	RT_2bS11.SCH	21.08.2000	1
Bestückungs- u. Lageplan	RT_2bB11.PCB	18.08.2000	1
Bestückungs- u. Lageplan	RT_2bB12.PCB	18.08.2000	1
Bestückungs- u. Lageplan	RT_2bB13.PCB	18.08.2000	1
Bestückungs- u. Lageplan	RT_2bB14.PCB	18.08.2000	1
Bestückungs- u. Lageplan	RT_2bB15.PCB	18.08.2000	1
Produktdatenblatt	RT2bA11.DOC	28.05.2001	3
Anschlussplan Bsp. 1	RT2bA11.SCH	01.06.2001	1
Anschlussplan Bsp. 2	RT2bA12.SCH	01.06.2001	1

zur Anerkennungsnummer G 501005 vom 16.06.2023

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

Die Handansteuereinrichtung ist einsetzbar im Temperaturbereich von -10 °C bis +55 °C.

Die Handansteuereinrichtung Typ RT 2- * ist lieferbar in den nachfolgend aufgeführten Ausführungsvarianten:

RT 2	Typ
-x	Gehäuseart
-xx	Farbe OR = Orange
-BS	Anzeige Betrieb, Störung
-AA	Akustische Anzeige
-SA	Stellungsanzeige
-B	Hauptbedienstelle
-B1	Nebenbedienstelle
-K	Kunststoff
-A	Aluminium

- * gilt für vorgenannte Kürzel